








PLANTA BAIXA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA: 1:250

QUADRO DE QUANTIDADES		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA BIFÁSICA INSTALADA EM POSTE DE CONCRETO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA. (DETALHE 01)	01 UNIDADE	
 POSTE DE ALUMÍNIO CONTÍNUO RETO H= 2,50 METROS, COM UMA CÚPULA ARTICULADA EM METAL E ACRÍLICO BRANCO LEITOSO COM SOQUETE E-27 E 01 LÂMPADA LED 40W EFICIÊNCIA 80LM/W TEMPERATURA DE COR 3000K (DETALHE 02)	87 UNIDADES	
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,30 (DETALHE 03)	04 UNIDADES	
CIRCUITO ENTERRADO:  -ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2")  -3X CABO DE COBRE 10 mm² FLEXÍVEL ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1,0 KV (DETALHE 04)	685,75 METROS	
CIRCUITO APARENTE:  -ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 (1 1/2")  -3X CABO DE COBRE 10 mm² FLEXÍVEL ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1,0 KV	12,00 METROS	

REGISTRO DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
EI	05/09/2025	EMIÇÃO INICIAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:	PROPRIETÁRIO DA OBRA:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
JOSCENEI TEREBINTO CREA PR 210342/D	MUNIC. DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ CNPJ: 78.121.936/0001-68	

CARIMBOS E ANOTAÇÕES



REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	CNPJ: 78.121.936/0001-68
---	-----------------------------

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSCENEI TEREBINTO - CREA PR 210342/D	CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA DA ROSA DE SOUZA - CAU A300074-5
---	--

ENDEREÇO: ESQUINA DA RUA SOBRADINHO COM A RUA MINAS GERAIS, TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA DE ILUMINAÇÃO.

ESCALA UTILIZADA: INDICADA	REVISÃO: EMIÇÃO INICIAL
ÁREA: 8.180,77m²	DATA: 05/09/2025

ILUMINAÇÃO

FOLHA:

01/04